

दो मंजिल (भूतल तल) भवन हेतु चैकलिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
		दो मंजिल
1	भवन एक मंजिली है अथवा दो मंजिला	हां
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है। (4000 वर्ग मी० है)	हां
3	क्या भवन में पार्किंग के लिये समुचित व्यवस्था है।	हां
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हां
5	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है।	हां
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० से बनी है यदि नहीं तो छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी है।	हां
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हां
8	क्या भवन की दीवारें/ छत ठीक है।	हां
9	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (तण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है।	हां
10	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है।	हां
11	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है। खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हां नहीं
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हां
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी०, ऊंचाई 2.0 मी०) है।	हां
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी०, ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है।	जीने की चौड़ाई 1.25 मी० है
15	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है।	हां
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है।	हां
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है।	हां
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं।	हां
19	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5 मी० तथा होरीजन्टल दूरी 1.2 मी० है।	हां
20	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11,000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70 मी० है एवं होरीजन्टल दूरी 2.0 मी० है।	हां
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री बदले गये हैं।	हां

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीजाय की एमिटेड जेन लता सेकेंडरी स्कूल अनवरा तंडला जनपद फिरोजाबाद भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन निर्मित है।

MANAGER  
SHRI JAIVEER SINGH PREMI  
(I.C.) SECONDARY SCHOOL  
ANWARA, TUNDLA

14/05/2017  
राष्ट्रीय अभियन्ता  
राष्ट्रीय अभियन्ता विभाग,  
फिरोजाबाद  
प्रखण्ड फिरोजाबाद।