

APPENDIX-VII


FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 311

Dated: 01/11/2021

Certified that the SJSP IC SECONDARY SCHOOL (name of the building or premises) at ANWARA, TUNDLA, FIROZABAD UP (Address) comprised of one ground floor basement(s) and one first floor (upper floors) owned/occupied by SJSP IC SECONDARY SCHOOL (name of the institution have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 25/10/2021 (date of inspection) in the presence of MUNISHWAR SINGH Address ANWARA, TUNDLA, FIROZABAD (name and address of the manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class 'B' with effect from 01/11/2021 for period of one years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

issued on 23/09/2021 at FIROZABAD by


Signature with Seal: मिश्वर

Name: मिश्वर

Designation:


To,

SJSP IC SECONDARY SCHOOL


ANWARA, TUNDLA, FIROZABAD UP

ENDORSEMENT

The No objection Certificate issued by Fire Service stands cancelled and annulled due to 23/09/2021 (reasons to recorded).


PRINCIPAL

SHRI JAIVEER SINGH PREMLATA
(I.C.) SECONDARY SCHOOL
ANWARA, TUNDLA


MANAGER

SHRI JAIVEER SINGH PREMLATA
(I.C.) SECONDARY SCHOOL
ANWARA, TUNDLA

प्रोफार्मा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र
(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)
कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या: प्रमारी/टूण्डला/फा0उप0कार्यशीलता/2021/14

दिनांक : अगस्त 30, 2021

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स श्री जयवीर सिंह प्रेमलता (आईसी) सेकेण्डरी स्कूल,
अनवारा, टूण्डला,
जनपद फिरोजाबाद।

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या.....शून्य.....दिनांक: 27.08.2021

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध.....10.....
अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या--1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के
अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये.....100.00.....भारतीय स्टेट बैंक शाखा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन
जनपद.....में चालान संख्या.....एएनए210004368.....दिनांक.....30.08.2021.....द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद
प्राप्त होने के उपरान्त.....10.....अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 28.08.2021
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। -18.11.2019 एफएसएसओ श्री लाखन सिंह
3. संस्थान का विवरण। उपरोक्त
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 10अदद
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 10अदद
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	<u>एबीसी टाईप</u>	<u>06 कि०ग्राम</u>	<u>09</u>	<u>कार्यशील</u>
2	<u>सीओटू टाईप</u>	<u>4.5 कि०ग्राम</u>	<u>01</u>	<u>कार्यशील</u>

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वॉछनीय होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....फिरोजाबाद.....।
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय.....।

28.08.2021
फायर एक्सटिंग्यूशर अधिकारी
फिरोजाबाद

MANAGER
SHRI JAIVEER SINGH PREMLATA
(I.C.) SECONDARY SCHOOL
ANWARA, TUNDLA

काशीलय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जयपुर, फिरीजाबाद।

पत्रांक-2017 / 33484 / एकजात/अग्निशमन/अग्निशमन/अग्निशमन

दिनांक: जयपुर, 10/08/17

समाप्त

प्रत्यक्ष / स्वामी,

श्री जयवीर सिंह प्रेमलता आई.टी. सेकेण्डरी स्कूल,
खसरा नं०-105, सी.जे. अलाहाबाद, तहसील-दुर्गपुर,
जिला-फिरीजाबाद।

विषय: सौ. श्री जयवीर सिंह प्रेमलता आई.टी. सेकेण्डरी स्कूल, खसरा नं०-105, सी.जे. अलाहाबाद, तहसील-
दुर्गपुर, जिला-फिरीजाबाद पर परतावित पञ्चकाल भवन की प्रतीकगत अग्निशमन अत्यावृत्त प्रमाण पर निर्मित
किये जाने के सम्बन्ध में।

मुद्रा अंगीकृत विषयक अपने पारस पत्रावृत्त के पर संख्या नं० दिनांक: मुद्रा के मसौदा से भवन
परतावित परतावित भवन की प्रतीकगत अग्निशमन अत्यावृत्त प्रमाण पर निर्मित किये जाने का अनुमति किया गया
है।

उक्त परतावित भवन का स्थलीय निरीक्षण/परिष्कार अग्निशमन क्षेत्रीय अधिकारी फिरीजाबाद, श्री जयवीर सिंह
द्वारा किया गया। ती आख्या दिनांक: 09.08.2017 का सुचना मानके के अनुसार परतावित किये गया जिसका
विवरण निम्नवत है:-

1 भवन की संरचना:-

कुल भूखण्ड परिमा:	6388.43 वर्ग मी०।
भूतल कवर्ड परिमा:	744.11 वर्ग मी०।
पथमत्तल कवर्ड परिमा:	733.88 वर्ग मी०।
द्वितीयत्तल कवर्ड परिमा:	733.88 वर्ग मी०।
कुल कवर्ड परिमा:	2211.87 वर्ग मी०।
भवन की ऊंचाई:	10.05 मीटर है।

भवन का अग्निशमन एवं हैजाई श्रेणी: परतावित भवन का अग्निशमन पन०सी०सी०-2016 की श्रेणिक फोर्-1 के
अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

2. दोषावृत्त व्यवस्था:-


1. पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मालखिरी में 6 मीटर रोड की चौड़ाई।
2. प्रवेश द्वार:- टी प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई 6.00 मीटर जी मानक के अनुसार है।
3. सैटबैंक:- परतावित भवन का सैटबैंक नियमानुसार सटीक अवस्था मुक्त रखे जाये।


सी० अग्रभाग:-	9.00 मी०।
सी० मध्यभाग:-	89.88 मी०। (गैलरी)
सी० पार्श्व भाग प्रथम:-	9.53 मी०।
सी० पार्श्व भाग द्वितीय:-	3.00 मी०।

अंगीकृतानुसार भवन के सैटबैंक भवन विनियमवली के अनुसार रखे जाये। सैटबैंक में किसी प्रकार का
स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

निकास मार्ग:- परतावित भवन में 02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.50 मी० है। जिसकी फ्लोर के समस्त दरवाजे के
द्वारा निम्न डिस्टेंस अतिक्रमण अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- भवन पर विनियम की श्रेणिक-2016 के अनुसार निर्मित अग्निशमन
व्यवस्था पूर्ण की जाती अतिव्यय है।


C.F.O
PRZ


SHRI JAIVEER SINGH PREMI
(I.C.) SECONDARY SCHOOL
ANWARA, TONGLA

- 1.होजरील:- प्रस्तावित भवन में होजरील लोण्डग वाल्व आई0एस0-884 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 2.टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10000ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 3.टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एलपीएम स्थापित कराया जाये।
- 4.प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार पाये गये।
- 5.एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज पाये गये।
- 6.पी0ए0 सिस्टम :- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार श्री / मैसर्स श्री जयवीर सिंह प्रेमलता आई.सी. सेकेण्डरी स्कूल, खसरा न0-105, मौजा अनवारा, तहसील-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में प्रस्तावित शिक्षण संस्थान हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 में उल्लिखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

J. Singh.
 12/08/17
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 मुख्य फिरोजाबाद
 फिरोजाबाद

प्रतिलिपि: अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Mani
 MANAGER
 SHRI JAIVEER SINGH PREMLATA
 (I.C.) SECONDARY SCHOOL
 ANWARA, TUN